

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ ГОРОДОВ

Варич А.С., старший преподаватель;
Ткачук В.С., Заболотная И.В., студенты
(кафедра архитектурных конструкций)

Из-за некачественного выполнения или вовсе отсутствия пандусов у маломобильных групп населения затруднён или ограничен доступ к объектам общественного и гражданского назначения, благоустройства, транспортной инфраструктуры, Эти условия ограничивают их возможности передвижения и отдыха, Внедрение системы безбарьерного пространства в существующих зданиях также довольно проблематичный процесс.

В Украине существуют нормативные требования к устройству пандусов.

Большое количество пандусов г. Одессы выполнены с нарушениями: угол наклона слишком крутой, часто нет поручня, колесоотбойников, а в некоторых случаях пандус просто закрыт урной или другими пристройками. Иногда устраивают наклонную дорожку с таким уклоном, что ею невозможно воспользоваться.

Например, «ложный» пандус в Дюковском парке, которым не могут пользоваться не только люди на креслах-колясках, но и родители с детскими колясками.

Что-то напоминающее пандус выполнено в многоэтажном жилом здании на ул. Ак. Заболотного. Не совсем понятна цель такой конструкции, так как не учтены потребности людей с ограниченными возможностями. Пандус, у которого угол наклона значительно превышает допустимый нормами возведен и на пр.Добровольского в медицинской лаборатории.

На ряду с тем есть в городе и пандусы, которые инклюзивны для маломобильных групп населения. Так во дворе Одесской городской больнице №5 возведен пандус с облицовкой плиткой, над ним оснащен навес.

Подземные переходы города оборудованы автоматическими подъемниками для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных категорий граждан.

В Греческом парке для маломобильных граждан предусмотрен лифт, что дает возможность попасть на эту территорию, так как раньше это было невозможным.

В настоящее время во многих зданиях города пандусы отсутствуют совсем или не пригодны для людей с ограниченными возможностями.